

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00203

(номер сертификата соответствия)

ТР 0665544

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Битекс-Сибирь»
Адрес: 627142, РОССИЯ, Область Тюменская, город Заводоуковск, улица Щорса, дом 1.
ОГРН: 1127232053850. Телефон: +73454226985, факс: +73454226985, e-mail:sales@bitex-siberia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Битекс-Сибирь»
Адрес: 627142, РОССИЯ, Область Тюменская, город Заводоуковск, улица Щорса, дом 1.
ОГРН: 1127232053850. Телефон: +73454226985, факс: +73454226985, e-mail:sales@bitex-siberia.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. АЗ, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@szrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Краски строительные водно-дисперсионные, для внутренней отделки, плотностью от 1400 до 1700 кг/м³, марок согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР №0375181), выпускаемые по ТУ 2316-002-12513963-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

23 1600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Приложение, таблица 3,27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ 1, согласно приложению №2 на 1 листе (бланк №0375182).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3209 000 00 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-078/11-2016 от 28.11.2016г. ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ".
Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015), №РОСС RU.04ИБФ0.В5.0027 от 22.11.2016г., выдан ОС ООО «Научно-технический центр «СТАРТ», рег. № РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2016 **по** 27.11.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Брусникин

Е.А. Медведева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ74.В.00203

(обязательная сертификация)

ТР 0375181
(учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23 1600 3209 000 00 0	Краски строительные водно-дисперсионные, для внутренней отделки, плотностью от 1400 до 1700 кг/м³, марок: FARBE DECKE; FARBE ACRYL WAND; FARBE ACRYL FASSADEN Base A, C; FARBE ACRYL SUPER WAND Base A, C; FARBE FASSADEN EGALISATION FARBE FASSADEN PREMIUM Base A, C; FARBE ACRYL PREMIUM WAND Base A, C; FARBE SILIKON FASSADEN Base A, C; FARBE SILOXAN FASSADEN Base A, C; FARBE SILIKON FASSADEN PREMIUM Base A, C; FARBE SILIKON PREMIUM WAND Base A, C.	ТУ 2316-002-12513963-2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Брусникин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № (обязательная сертификация)

C-RU.ПБ74.В.00203

ТР **0375182**
(учетный номер бланка)

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Брусникин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Медведева